РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-GB.ПБ40.В.00029 (номер сертификата соответствия) ТР 0651950 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
Tremco illbruck Coatings Limited
Адрес: Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, United Kingdom
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Телефон: +441942251456, факс: +441942258011.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Tremco illbruck Coatings Limited
Адрес производства: Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, United Kingdom (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Телефон: +441942251456, факс: +441942258011.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Общество с ограниченной ответственностью "Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru,
ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016 выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Огнезащитный состав на водной основе марки «Nullifire S 707-60» изготавливаемый по технической документации изготовителя
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 231600
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 3824907000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ).

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» см. приложение ТР 0251993

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы сертификационных испытаний № 14-09-05/1ТР от 05.09.2014 г., № 14-09-05/2ТР от 05.09.2014 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Техническое описание продукции. Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.31075.СДС.1-142А от 18.09.2014г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО НПК «ТехСервис» (аттестат аккредитации РОСС RU.31075.04ЖИПО).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.09.2014 по 17.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) О.Н. Корольченко

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.В. Трушкин

КОПИЯ

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ40.В.00029

(обязательная сертификация)

ТР 0251993
(учетный номер бланка)

Огнезащитный состав на водной основе марки «Nullifire S 707-60», нанесенный на антикоррозийный грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, в зависимости от толщины сухого слоя и расхода состава устанавливаемого изготовителем, имеет следующие значения огнезащитной эффективности:

5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при испытаниях на металлических колоннах (двутавр) с приведённой толщиной металла 3,4 мм, при толщине сухого слоя покрытия 0,75 мм и расходе 1,28 кг/кв. м*

4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при испытаниях на металлических колоннах (двутавр) с приведённой толщиной металла 3,4 мм, при толщине сухого слоя покрытия 1,25 мм и расходе 2,14 кг/кв. м*

*Расход указан без учета технологических потерь.

КОПИЯ

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — О.Н. Корольченко
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Д.В. Трушкин
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2011 г.