



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО.ГВ.ОС.ПР.195.Н.00010
(номер сертификата соответствия)

016167

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Tremco ilbruck Coatings Limited
Адрес: Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, United Kingdom (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Телефон: +441942251456, факс: +441942258011.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Tremco ilbruck Coatings Limited
Адрес производства: Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, United Kingdom (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Телефон: +441942251456, факс: +441942258011.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.195 до 06.07.2015 г.

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный состав на водной основе марки «Nullifire S 707-60», изготавливаемый по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1600
код ТН ВЭД России
3824907000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
См. Приложение № 002159.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.177 до 06.07.2015 г.

Протокол испытаний № 14-08-20/1Д от 20.08.2014 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности лаборатории на

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническое описание продукции. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.31075.СДС.1-142А от 18.09.2014г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО НПК «ТехСервис» (аттестат аккредитации РОСС RU.31075.04ЖИПО).


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.09.2014 г. по 18.09.2019 г.



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Д.В. Трушкин

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.GB.OC.ПР.195.H.00010
(номер сертификата соответствия)

002159
(учетный номер бланка)

Огнезащитный состав на водной основе марки «Nullifire S 707-60», нанесенный на антикоррозийный грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм при толщине сухого слоя покрытия 1,14 мм и расходе* 1,95 кг/кв.м, при испытаниях на металлических колоннах (двутавр) с приведённой толщиной металла 5,42 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на поверхности металлоконструкций не менее 90 минут.

*Расход указан без учета технологических потерь.

КОПИЯ



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Трушкин