

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02664
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668030
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН:
(наименование и место-нахождение заявителя) 1027700224672. Телефон (495) 730-02-98, факс (495) 730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) адрес производства: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.46. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495) 730-02-98, факс (495) 730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ состав огнебиозащитный «Фенилакс» для обработки
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) деревянных конструкций, изготовленный по
ТУ 2389-024-13238275-03 с изм.1,2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
24 9990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) 1-я группа огнезащитной эффективности при расходе 500 г/м², 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе 300 г/м², состав устойчив к старению

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3824 90 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № М03358-ТР от 19.04.2012 г., № М03359-ТР
от 19.04.2012 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) менеджмента качества «НОВОТЕСТ», № РОСС.RU.0001.13ИК14. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2012 по 19.04.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина