

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00176
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663082
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда»
(наименование и место-нахождение заявителя) (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда»
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, 10. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации". ООО
(наименование и местонахождение органа по сертификации, "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, тел/факс
выдавшего сертификат соответствия) (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Лак паркетный универсальный, алкидно-уретановый
(информация об объекте сертификации, «EUROTEX-PREMIUM» («ЕВРОТЕКС-ПРЕМИУМ»)
позволяющая идентифицировать объект) изготавливаемый по ТУ 2311-038-13238275-2006 с изм. 1.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1139

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о
требованиях пожарной безопасности
(наименование технического регламента (технических (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №
регламентов), на соответствие требованиям которого 123-ФЗ), Глава 30, статья 133, приложение
(которых) проводилась сертификация) таблица 27.
(См. Приложение ТР 0361085).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 90 910 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации № 76В-12 от
21.06.2012 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от
21.05.2010 г., 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 51 А, стр 2.
Акт № 49/1ТР-2012 о результатах анализа состояния производства от 11.06.2012 г. ООО "НИЭЦ
Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества
(документы, представленные заявителем в орган по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС
сертификации в качестве доказательств соответствия RU.ИК14.К00051 от 06.04.2012 Орган по сертификации систем
продукции требованиям технического регламента менеджмента качества «НОВОТЕСТ», № РОСС.RU.О001.13ИК14.
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2012 по 16.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ47.В.00176

(обязательная сертификация)

ТР 0361085

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести-Г1 (слабогорючие).
ГОСТ 30402-96.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В2 (умеренновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044-89.	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности-Д2 (умеренная).
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20.	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-Т2 (умеренноопасные).
ГОСТ 51032-97.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени-РП1 (нераспространяющие).

Класс пожарной опасности материала – КМ2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

С.В. Горшков