РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.00392 ТР 0621402
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва,пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва,пл. Тверская застава, д.3 адрес производства: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4б. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) состав огнебиозащитный «Пирекс Огнебио-Проф» («Pirex Firebio-Prof») для обработки древесных конструкций, изготовленный по ТУ 2499-040-13238275-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 24 9990

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3824 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009 1-я группа огнезащитной эффективности при расходе 280 г/м², 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе 180 г/м², состав устойчив к старению

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М00501-ТР от 16.11.2009 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,д.12А, тел.(495) 995-1026. № ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г. Схема сертификации 4 С

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт анализа состояния производства № 606-АП от 21.10.2009 г ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2009 по 17.11.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.В. Трошина

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.