

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.В.00304

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0007867

Общество с ограниченной ответственностью «Экодом» (ООО «Экодом»).

Адрес: 142450, Московская обл, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б.

ОГРН: 1115031002426

Телефон: 8 (495) 730-02-99. Факс: 8 (495) 730-02-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Экодом» (ООО «Экодом»).

Адрес: 142450, Московская обл, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б.

ОГРН: 1115031002426

Телефон: 8 (495) 730-02-99. Факс: 8 (495) 730-02-99.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Огнебиозащитный состав для древесины «Экодом Огнебио Проф»

(огнебиозащитный состав для древесины «Кедр Огнебио Проф»),

изготавливаемый по ТУ 2499-002-90159514-2011 с изм. № 1, 2.

Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р

53292-2009 при среднем суммарном расходе 500 г/м<sup>2</sup> (без учета

технологических потерь). Обеспечивает II группу огнезащитной

эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном

расходе 300 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь).

Устойчив к старению. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 24 9990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 16-04-29/2ТР от 29.04.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г. Акт № 65-ТР от 05.04.2016 г. о результатах анализа состояния производства, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 2499-002-90159514-2011 с изм. № 1, 2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.05.2016

по 04.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Подпись]*

подпись

*[Подпись]*

подпись

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия